

ОТЧЕТ
о проделанной работе на ул. Транспортная, 37
с 01.01.15 г. по 31.12.15 г.
ООО «Транспортное»

Подвал:

- чистка бойлера
- чистка подвала
- монтаж освещения в подвале
- ремонт бойлера со сваркой
- покраска узла управления и бойлера

система отопления:

- ревизия запорной арматуры:
вентилей Ø 20 мм – 68 шт.
задвижка Ø 100 мм – 1 шт., Ø 80 мм – 5 шт., Ø 50 мм – 1 шт.
- замена труб Ø 80 мм – 10 м ,
- замена задвижки Ø 80 мм – 1 шт.

система ГВС и ХВС

- ревизия вентилей Ø 25 мм – 76 шт. (х/в)
- замена трубы ХВС в подвале Ø 25
- сварка грязевика
- установка циркуляционного насоса по ГВС

система водоотведения

- еженедельно прочистка общей трубы, стояков и выпусков, промывка горячей водой.
- сборка канализации с чеканкой Ø 100 мм – 12 м
- замена тройника

Подъезды

- уборка подъездов еженедельно
- влажная уборка два раза в год
- навешивание пружин на двери
- ревизия эл. щитов в 6 подъездах
- ремонт подъездов 1;4 (побелка, покраска)
- установка пластмассовых окон в 1 подъезде
- устройство короба для утепления труб в 4 подъезде
- установка новых дверей в 4 подъезде
- работы по заземлению эл. щита

Чердак

- частичный ремонт крыши – 2 листа кровельного железа
- чистка снега
- чистка желобов от грязи

Придомовая территория

- уборка мусора
- скашивание травы в летнее время
- уборка снега у подъездов в зимнее время
- чистка отмосток
- покраска детского оборудования
- устройство клумб под цветы
- изготовление турника