

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № _____
на установку приборов учета воды

« » _____ 20 ____ г.

Потребитель: _____

Адрес: _____

Необходимым условием установки водосчетчиков является отсутствие утечек на сантехнических приборах и разборной аппаратуре.

Установка приборов учета возможна при выполнении следующих условий:

1. Гарантируемый свободный напор - не более 10 м.
2. Температура воды, °С, 5:90
3. Установки приборов учета выполняется в соответствии с:
 - действующими СНиПами;
 - техническими инструкциями по эксплуатации приборов;
 - правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ за № 167 от 12.02.1999 года.
4. Требования к приборам учета:
 - приборы учета должны быть не ниже класса В
 - водосчетчики должны обеспечивать измерения массы (объема) воды с относительной погрешностью не более 2% - для холодной воды; 3% - для горячей воды в диапазоне расхода воды от 4 до 100л.
5. Требования к установке приборов учета:
 - установка приборов выполняется до всех врезок на системы водопровода и горячего водоснабжения, на границе эксплуатационной ответственности между ООО «ВОДОРЕСУРС» и потребителем _____.
 - приемка в эксплуатацию узла учета осуществляется при участии Представителя ООО «ВОДОРЕСУРС» ;
 - средства измерения должны быть поверены организацией метрологической службы, имеющей соответствующую лицензию и опломбированы организацией ООО «ВОДОРЕСУРС»;
 - при монтаже прибора учета должны быть учтены рекомендации завода-изготовителя;
 - неопломбированные средства измерения к эксплуатации не допускаются;
 - прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу, нарушающего достоверный учет.
6. Требования к помещениям для установки прибора учета:
 - наличие стационарного освещения;
 - температура воздуха от 5°С до 50°С;
 - влажность не более 80%;
 - возможность доступа к приборам учета Представителя ООО «ВОДОРЕСУРС»
7. Рекомендуемый тип приборов и их количество ВСКМ д 50 мм– 1 шт или другие внесенные в государственный реестр.
8. Согласовать с ООО «ВОДОРЕСУРС» (эскиз, схему) на установку узла учета холодной воды. Предусмотреть обводную линию, фильтр очистки воды, манометр, обратный клапан.
9. Максимальное рабочее давление в трубопроводах водопровода - не более 10 кгс/см² (1 МПа).
10. Срок действия настоящих Технических условий один год.
11. Прочие условия:
 - потребителю предоставить в ПТО копию паспорта счетчика,
 - ООО «ВОДОРЕСУРС» оформить акт допуска узла учета в эксплуатацию.

Директор ООО «ВОДОРЕСУРС» _____ Курков Н.А.

Для ввода ИПУ в эксплуатацию необходимо заполнить заявление!